

Emmissionswerte für den Gläsernen Schornstein									BMKW Wicker	
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte						Bezeichnungen im Klartext	
17			23.04.12	24.04.12	25.04.12	26.04.12	27.04.12	28.04.12		29.04.12
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		So
Staub	mg/Nm ³	5	Anlagenausfall	Anlagenausfall	0,50	0,65	0,58	0,53	0,52	Staub
CO	mg/Nm ³	50			28,81	21,35	19,31	19,10	17,65	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10			2,50	1,69	1,60	1,52	1,44	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm ³	10			3,05	2,84	3,76	3,78	3,97	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm ³	50			37,98	41,85	43,34	40,26	42,95	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm ³	200			172,64	173,84	177,67	172,07	179,03	Stickoxide
Hg	µg/Nm ³	25			0,01	0,00	0,16	0,00	0,00	Quecksilber

Emmissionswerte für den Gläsernen Schornstein									BMKW Wicker	
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte						Bezeichnungen im Klartext	
18			30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12	05.05.12		06.05.12
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		So
Staub	mg/Nm ³	5	0,47	0,46	0,51	0,49	0,49	0,48	0,52	Staub
CO	mg/Nm ³	50	19,49	16,51	15,60	16,12	16,92	16,63	15,45	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	1,57	1,38	1,36	1,33	1,32	1,42	1,56	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm ³	10	4,44	4,95	4,56	5,23	5,39	5,31	5,36	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm ³	50	39,69	42,61	41,88	42,04	42,71	43,01	44,68	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm ³	200	176,83	177,80	179,49	179,35	177,88	179,78	179,16	Stickoxide
Hg	µg/Nm ³	25	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	Quecksilber