Emmissionswerte für den Gläsernen Schornstein										BMKW Wicker
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte							Bezeichnungen im Klartext
4			23.01.12 Mo	24.01.12 Di	25.01.12 Mi	26.01.12 Do	27.01.12 Fr	28.01.12 Sa	29.01.12 So	
Staub	mg/Nm³	5	0,15	0,13	0,17	0,17	0,18	0,16	0,15	Staub
CO	mg/Nm³	50	15,81	18,20	19,33	15,38	15,11	14,47	14,91	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm³	10	1,22	1,49	1,48	1,31	1,32	1,25	1,22	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm³	10	5,50	5,13	5,88	4,86	6,05	7,19	7,41	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm³	50	44,21	38,09	41,13	41,16	41,66	42,66	41,72	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm³	200	151,47	142,99	153,96	152,26	145,03	156,44	158,39	Stickoxide
Hg	µg/Nm³	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Quecksilber

KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte							Bezeichnungen im Klartext
5			30.01.12 Mo	31.01.12 Di	01.02.12 Mi	02.02.12 Do	03.02.12 Fr	04.02.12 Sa	05.02.12 So	
Staub	mg/Nm³	5	0,19	0,21	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	Staub
CO	mg/Nm³	50	14,29	15,80	16,07	14,46	15,09	15,10	14,33	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm³	10	1,26	1,20	1,23	1,20	1,28	1,20	1,22	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm³	10	6,89	8,31	7,44	6,50	6,74	6,70	6,65	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm³	50	42,49	41,86	44,11	42,53	41,03	41,11	40,94	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm³	200	154,64	143,52	130,57	124,81	129,85	134,69	137,54	Stickoxide
Hg	µg/Nm³	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Quecksilber